

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM JINÝCH VAD

List of Other Defects

Seznam ostatních závad

New	Building	Ordinal	Location	Description	Status
Cod	?	?			Rej.
2-001	A1	2	Puda Loft	Naproti pude prostor technologie-není dokončováno. Opposite the loft, technological premises – not completed.	1
2-002	A1	4	Střecha Roof	Dodat kryty na vyústění VZT. Supply covers for air-conditioning opening.	1
2-003	A1	11	1PP 1 st BF	Nedokoncovaná elektroinstalace. Incomplete wiring system.	1
2-013	B		výtahy elevators	nutno vymenit baterie UPS battery for UPS needs to change	1
2-017	D/E	5	2.NP 2 nd AGFL	Rozvadec dokončovat-střešní podhled Complete the distribution panel – roof ceiling.	1
2-018	D/E	9	Prizemí Ground floor	Rozvadec bez finální podlahy a stropu. The distribution panel without the final floor and ceiling.	1
2-019	D/E	20	1.PP 1 st BF	Nedokoncované VZT Incomplete air-conditioning.	1
2-020	D/E	29	1.PP 1 st BF	Nedokoncovaná elektrická instalace Incomplete electric wiring.	1
2-021	D/E	35	1.PP 1 st BF	Strojovna - nedokoncovaná el. instalace před vstupem Engine room – incomplete electric wiring in front of the entrance.	1
2-023	D/E		výtahy elevators	nutno vymenit baterie UPS battery for UPS needs to change	1
2-029	G	4	6.NP 6 th AGFL	Chybí zářivka A fluorescent lamp is missing.	1
2-030	G	16	1.PP 1 st BF	Rozvadec s ovládacími prvky jsou volně přístupné!!!!!! Distribution boards with control items are freely accessible!!!	1
2-031	G	19	1.PP 1 st BF	Deravý bojler - rezavé trubky Boiler with holes – rusty pipes.	1
2-032	G	26	2 nd BF 2 nd BF	Do krytu preceřpávací (sklad CO) udelat otvor, aby se dal zavírat Make a whole into the cover of the pump (civil defence warehouse) so that it can be closed.	1
2-033	G	27	2 nd BF 2 nd BF	Není mřížka požární klapky (sklad CO) No grating of the fire valve (civil defence warehouse).	1
2-035	H	12	1.PP 1 st BF	Kotelna-není kryt nouzového osvětlení Boiler room – no cover of emergency lighting.	1
2-040	J	1	Střecha Roof	Dodat kryt na výdech. Supply the cover for outlet.	1
2-041	J	9	1.PP. 1 st BF	Není kryt nouzáku No cover of the emergency switch.	1
2-042	J	10	1.PP. 1 st BF	Výstražná cedulka rozbítá Warning sign broken.	1
2-043	J	12	Chodba Corridor	Nesvítí chodba budovy. No light working in the corridor of the buildings.	1
2-048	J1	10	1.PP. 1 st BF	Kotelna-dokončovat izolace. Boiler room – complete the insulation.	1
2-053	K	10	1.PP. 1 st BF	Dokoncít izolaci v místnosti měření elektro. Complete insulation in the room for electric measuring.	1
2-056	Garáže	3	2.PP 2 nd BF	Špatně provedená kanalizace - zatékání. Napr. některé trubky kanalizace jsou bez spádu Wrongly executed sewerage – leakage, for example some pipes of sewerage lack downslope.	1
2-057	Garáže Garages	29	1.PP. 1 st BF	V jímce u vjezdu k druhé etape není čerpadlo. In the reservoir next to the entrance to the stage two, there is no pump.	1
2-058	Garáže Garages	33	Sobotecká Sobotecká	Zasekávají se vjezdové vrata - zůstávají otevřená The entrance gate gets stuck, it stays open.	1
2-059	Garáže Garages	36	Koloseum Koloseum	Chybí odtah pro VZT. The hood for air-conditioning is missing.	1
2-060	Areál	1		Vady požární bezpečnosti v celém areálu - napr. některé požární klapky jsou ve sklípčích-nepřístupné = Defects of fire safety on the whole grounds – for example some fire valves are in the cellars – not accessible = dangerous	1
2-061	Areál Grounds	10		Nedokoncované průduchy na střeších a vyústění VZT. Incomplete ducts on the roofs and air-conditioning outlets.	1
2-062	Areál Grounds	20		Špatná regulace topení v bytech a chybí termoregulační hlavice. viz. zpráva. Defective regulation of heating in flats and thermoregulatory heads are missing, see the report.	1

New	Building	Ordinal	Location	Description	Status
Cod	?	?			Rej.
2-063	Areál Grounds	25		Do teles venkovních svetel ve schodech k první etape zatéká. It rains into the bodies of outside lights in the stairs of the first stage.	1
2-064	Areál	31		Nefunguje několik světelných venkovních okruhu. Several outside lighting circuits out of order.	1
2-065	Areál	53		Nefunkční topné kabely na střeších H, H1, J1, J, K. Nonfunctional heating cables on the roofs of H, H1, J1, J, K.	1
2-066	Areál Grounds	54		Verejné přístupné rozvodnice a rozvaděče pro ovládání osvětlení spo. prost. The distribution boards and control panels controlling the lighting of common premises are publicly accessible.	1
2-067	Areál Grounds	57		Není dorešen pretlakový regulátor vody na vstupu do budovy - nárazový pretlak. The overpressure water regulator on the input to the building - intermittent overpressure.	1
2-068	Areál Grounds	60		Vady kanalizační - svislé i lež. rozvodu - dešťové i odpadní - deformace, vady sklonu, kapacita - viz Defects of sewerage - horizontal as well as vertical distribution system - the storm as well as the discharge one - deform	1
2-069	Areál Grounds	63		Dokonec opravu-výměnu kalorimetru. Complete the repair - the replacement of calorimeters.	1
2-070	Areál Grounds	68		Vady v bojlerovnách (napr. vadné umístění bojleru na cihlách, které se časem a díky vlhku rozpadnou, Defects in the boiler stations (for example defective placement of boilers on bricks that will fall apart due to moisture in	1
2-071	Areál Grounds	69		U některých technických místností s jímkami chybí čerpadla i jejich napojení na odpad. Pumps as well as their connection to the sewerage are missing in several technical rooms with reservoirs.	1
2-072	Areál Grounds			Vady závlahového systému (napr. chybí čidla na vlhkost - zalévá se i za deště). Defects of the irrigation system (for example the moisture sensors are missing - it irrigates even when it's raining).	1
2-075	Areál Grounds			Brana doplnění a výměna open self closing-exchange	1
3-001	A		A1/2 A1/2	Doplnit holubi sítky do budov A1 a A2 Add pigeon nets to buildings A1 and A2	1
3-006	J		fasáda Facade	Uvolněný rám venkovní žaluzie Loose outside window blinds frame	1
3-007	J		vstup. dvěre Entrance door	U vstupních dveří do budovy J je utržená vodící lišta táhla samozavírace. Broken off guiding rail of door closer pull-rod on building J entrance door	1
3-008	Garages		1. a2. pp 1st & 2nd bsmt	Velký výskyt vody v garážích - injektáže nefungují Excessive amount of water in garages - injection grouting does not work	1
3-009	Garages		Garáže Garages	Nevhodný systém kování na dveřích garáží - vstupy z budov (stále se uvolňují) Unsuitable garage door hardware systems - entrances from buildings (keep getting loose)	1
3-013	Garages		Garáže Garages	Velmi značný únik vody ze studne areálu v -2. pp - promáčená stěna Major leak of water from well on the grounds - soaked wall in 2nd basement	1
3-015	Garages		A2 -3. pp A2 - 3rd bsmt	Chybí světelný panel na A2 v -3. pp (nevstupovat - nebezpečí otravy) Missing light sign in 3rd bsmt of A2 (Do not enter - danger of poisoning)	1
3-016	Garages		J J	Rozbitý světelný panel na J v -1. pp (nevstupovat - nebezpečí otravy) Broken light sign in 1st bsmt of J (Do not enter - danger of poisoning)	1
3-017	Garages		dveře Door	Brana, nejsou dost silná a u některých požárních dveří chybí vůbec Door closers not powerful enough and in some fire doors are missing altogether	1
3-018	Garages			dopravní značení v garáži - nedostatečné Inadequate traffic signs in garages	1
3-022	Grounds		Areál Grounds	Dřevěné trámy předzahrádek jsou poničené - nevhodně umístěné ve vlhku Timber beams in front yards are damaged - unsuitably installed in wet environment	1
3-025	Grounds		Dveře balkon. Balcony door	Velmi slabé převodky systému zavírání/otevírání balkónových dveří v bytech Very weak balcony door closing/opening mechanism in apartments	1
3-026	Grounds		F/G F/G	Nefunkční invalidní plošiny mezi budovou F a G Platforms for disabled between buildings F and G are out of order	1
3-027	Grounds		budovy Buildings	ulicní fasáda BCDE - poruchy omítky - ochranné pásy u oken, omítka nedosahuje k oknům BCDE street facing façade - damaged plaster - window protection strips, plaster does not reach windows	1
3-028	Grounds		následné škody způsobené Conseq. damages caused by defects	zatékání do budov (střechou, špatným projektem, mezerami v betonu) - poškozuje budovy Water infiltrates into buildings (through roof, due to bad design, through gaps in concrete) - damages buildings, staircases, passenger and freight elevators, CCTV system, causes el. short-circuits, wrong relays damage lights, water tanks (irrigation does	1
3-030	Grounds		areál Grounds	objevila se nová místa se zatékáním: Únik vody ze systému odtoku dešťové vody u střešních svahů New water ingress spots have appeared: water escaping from storm water system near ceiling. Water infiltrating to space between buildings C - BFC Capital, many places in garages	1
4-001	Ground			nefunkční požární klapky Non-functioning fire dampers	1
4-002	Ground			nedodělané požární požární ucpávky Unfinished cavity fillers	1
4-003	Ground			nefunkční požární odvětrání únikové cesty obj. A1, A2, F, K J1, H Non-functioning fire venting of the escape routes for objects A1, A2, F, K, J1, H	1
4-005	Ground			zásobování požární vodou - obj F - nepřístupný hydrantový systém Supply of fire water - the F object - inaccessible hydrant system	1

New	Building	Ordinal	Location	Description	Status
Cod	?	?			Rej.
4-006	Garages			3ks nefunkční stěnový uzáver v prostoru garáží 3 x non-functioning wall barriers in garages	1
4-009	H-1		45	zatékání do prostoru sklípka c.H 101 Leakage into the cellar No. H 101	1
4-011	Garages		43	zatékání ze zdi na garážové stání c.291 Leakage through the wall on to the parking place No. 291	1
4-012	Garages		42	zatékání do prostoru skladu CO c.6 Leakage into the storage room for civilian protection No.6	1
4-013	Garages		garáž stání 261 parking place No. 261	únik vody ze stropu kolem systému odtoku dešťové vody Leakage of water from the ceiling around the system for the outflow of rainwater	1
4-014	K		K09	dvere na balkon - nelze je otevřít Door to the balcony - cannot be opened	1
4-015	Garages		garáž stání 132 parking place No. 132	únik vody ze systému odtoku dešťové vody u stropu Leakage of water from the outflow system for rainwater on the ceiling	1
4-017	Garages		38	zatékání v garážích K-1 Leakage into K1 garages	1
4-018	Garages		36	zatékání na park.stání 029 Leakage onto the 029 parking place	1
4-019	F		35	zatékání v g.pod budovou F v 1.PP a 2.PP přímo u vstupu do budovy z garáží, pravděpodobně dilatačním spojem Leakage in garages under the F building on the 1st and 2nd underground floors directly at the entrance to the building from the garages; probably through a dilatation joint	1
4-020	Garages		34	zatékání v garážích na park.stání 034, strop v A1 v 1.PP - u svodu dešťové vody Leakage in garages onto the parking place No. 034; ceiling in the A1 building in the 1st underground floor - close to the conduit for rainwater	1
4-021	C		33	zatékání strechou do budovy C - prostor spol.BFC Capital. Od výtahu vlevo a v zadní části i vpravo. Leakage through the roof to the C building - location of the BFC Capital company. On the left side from the lifts and in the rear section also on the right side.	1
4-022	Roofs		31	chybí úchyty lan na všech strechách budov pro pravidelné mytí oken Rope anchoring for regular window cleaning is missing on the roofs of all the buildings	1
4-023	Garages		30	nevhodné osvětlení vjezdu do garáží z ulice Korunní - cidla a osvětlení neplní svou funkci Unsuitable illumination of the driveway to the garages from Korunní street - the sensors and the lighting fail to perform their functions	1
4-024	A,B,C,D,E		29	okna ABCDE, není přístup a nelze umývat okna budov chránené železnou žaluzií. Windows in ABCDE; there is not access to them and it is not possible to clean the windows of the buildings which are protected by iron blinds	1
4-025	Garages		28	zatékání na parkovacích stáních 86, 104, Leakage onto the parking places 86 and 104	1
4-028	Garages		25	nedostatečné dopravní značení (napr.označení přednosti na křižovatkách) Insufficient traffic indicators (e.g. signalling of priority at crossroads)	1
4-029	A		24	u šikmé strechy chybí okap An eave is missing from the sloping roof	1
4-030	J		23	u vstupních dveří je utržená vodící lišta táhla samozavírace The guide-moulding for the pull-rod on the door-check has been torn off	1
4-031	F-G		22	nefunkční invalidní plošiny mezi budovou F a G Non-functioning platforms for the disabled between the F and G buildings	1
4-033			20	velmi slabé převodky systému zavírání/otevírání balkonových dveří v bytech Very weak gears on the opening/closing system of the balcony doors in the flats	1
4-034			19	zarážky-dorešit naplnění požární směrnice (zavírejte dveře) doplnit chybějící a opravit vzniklé škody Stoppers - to conform with the fire-safety regulations (close the door); supplement missing parts and repair existing damage	1
4-036	A-1 A-2		17	Chybné provedení antén - TV signálu Erroneous design of antenna - TV signal	1
4-037	C		15	gula ve strojovně VZT není utesněna k podlaze a voda se dostává kolem ní- prusaky na stropě 3.NP The gully in the air-conditioning machine-room is not sealed to the floor and the water leaks around it, causing leakage on the ceiling of the 3rd floor	1
4-038	J		14	Uvolněný rám venkovní žaluzie Loose frame of the outdoor sun-blind - side facing the K building	1
4-039	G		13	Nefunkční automatické větrání schodiště Non-functioning automatic venting of the staircase	1
4-040	J		12	rozbítý světelný panel v 1PP (nevstupovat - nebezpečí otravy) Broken lighting panel on the 1st underground floor (do not enter - danger of toxicity)	1

New	Building	Ordinal	Location	Description	Status
Cod	?	?			Rej.
4-041	A-2		11	Chybí světelný panel na A2 v -3.pp (nevstupovat - nebezpečí otravy) Missing lighting panel on the 3rd underground floor (do not enter - danger of toxicity)	1
4-042			10	drevené rámy teras jsou uloženy ve vlhku a dochází k poškození, ohrožena bezpečnost užívání Wooden frames on the terraces are in a damp environment and they are becoming damaged; the safety of their usage is thereby endangered	1
4-043	A-1 A-2		9	chybí holubí site Pigeon nets are missing	1
4-044	A		8	není spád podlahy v místnosti bojleru pod budovou A k odpadu The floor of the boiler room beneath the A building does not have an incline to the sewer	1
4-045			7	znacný únik vody ze studne areálu v 2PP Extensive leakage of water from the well on the area of the 2nd underground floor	1
4-046	J-1		6	chybí brano na vstupu L do garáží a u dveří místnosti odpadu na J1 Door-check at the L entrance to the garages and close to the door to the waste room in the J1 building is missing	1
4-047	K		5	oprava laku dveří v 1PP po budovu K Repair to the polish on the door of the 1st underground floor beneath the K building	1
4-048	H		4	poškozená nádrž na vodu závlahového systému pod budovou H Damaged reservoir for irrigation water beneath the H building	1
4-049			3	nevhodný systém kování dveří v garážích na vstupech z budov - stále se uvolňují Unsuitable system of door fittings in garages at the entrances to the buildings - they continually come loose	1
4-050				dojasnit problém u studny - chybí čerpadlo hlídající hladinu Clarify the problem with the well - it is missing a pumping device to monitor the level of the water	1
4-051			garages	Defective lighting	1
4-052	F		19	posuvna venkovni žaluzie - posouvani nefunkcni Sliding outdoor sun-blind - non-functioning	1
4-053	F			venkovni žaluzie Outer sun-blinds	1
4-054	D,E			poškrábaný výtah Scratched lift	1
4-055	J		14	Nedostatečné odhlučnění Insufficient sound-damping	1
4-057			storage rooms Nos. 38, 39	stavebne nedokonceny Unfinished	1
4-059	A		44	nejde pohybovat jednou venkovni žaluzií a ostatní jdou stuha It is not possible to move one of the outdoor sun-blinds and movement of the others is difficult	1
4-060	A		31	francouzské okno - vypadlé těsnění mezi spojkou a sklem Casement door - sealing between the junction and the glass has come out	1
4-061	A		31	vstupní dveře do bytu - "vykloktana" klika Entrance door to the flat - loose handle	1
4-062	A		46	posuvna venkovni žaluzie - posouvani nefunkcni Sliding outdoor sun-blind - sliding is not functional	1
4-063	A		24	Vstupní dveře jdou špatně odemýkat a ztuha dovírat Entrance door is hard to unlock and to close	1
4-064	A-1		23	obcas nefunkcni obrazovka domovního telefonu Screen for house telephone sometimes does not work	1
4-065	A-2		garbage cans	neopravené sádkokartonové podhledy po nějaké opravě Unrepaired plasterboard hung-ceilings after some repairs	1
4-066	F		5	prasknutí sklenené výplně u jedné balkonových dveří. Cracked glass panel on one of the balcony doors	1
4-067	F		16	Zkorodované balkonové zábradlí Rusted balcony railing	1
4-068	F		16	Problém se zatékáním okenním nadpražím do bytu Problem with leakage into the flat through the window lintel	1
4-069	F		51206	pravdepodobné zatékání kolem okna a opadávání zatmělení sádkokartonu Possible leakage around the window and plaster falling	1
4-070	F		51206	domovní telefon neumožňuje využívání venkovní kamery ke zjištění zvonící osoby House telephone does not permit usage of the outdoor camera for identification of the person ringing	1
4-071	F		17	jedno vnitřní sklo v ložnici je prasklé One inside pane of glass in the bedroom is broken	1

New	Building	Ordinal	Location	Description	Status
Cod	?	?			Rej.
4-072	F		17	okna se prehrivaji Windows are getting overheated	1
4-073	F		17	Zatékající okno v obývacím pokoji Leakage through the window in the living room	1
4-074	F		17	Nedostatečné odhlučnení mezi jednotkami Insufficient sound-damping between the individual flat units	1
4-075	F		15	vyhnutí držáku venkovní posuvné žaluzie Off-set of holder of outdoor sliding sun-blind	1
4-077	G		26	rezavející zábradlí balkónu Rusted railing on the balcony	1
4-078	G		31	nefunkční dve balkonová svetla Two balcony lights are out of order	1
4-079	G		4th floor	uvolený mechanismus "automatického zavírace" dveří u vstupu do společné chodby k bytům G30 - G33. Loosened mechanism of the door-check at the entrance to the common corridor of the G30 - G33 flats.	1
4-080	H		16	nefungují oboje balkonové dveře Both balcony doors are out of order	1
4-081	H		14	Obývací prostor- nelze zavřít okno Living space - it is not possible to close the window	1
4-082	H		14	Ložnice- špatná zvuková izolace sten s bytovou jednotkou H13 Bedroom - insufficient sound insulation of the walls adjacent to the H13 flat unit	1
4-083	H		32	okna netesní Windows are untight	1
4-084	H		32	Po už dvou opravách zdi vedle schodiště se opět objevily praskliny Again after the second repair of the walls by the staircase, the cracks have reappeared	1
4-085	H		4	poškození dřevěné podlahy terasy (popraskaná část nosných podlahových prken) Damage to the wooden floor of the terrace (some of the bearing floor boards have cracks in them)	1
4-086	H		4	šíření zápachu VZT z ostatních bytů Distribution of odours through the air-conditioning system from other flats	1
4-087	H		26	šíření zápachu VZT z ostatních bytů Distribution of odours through the air-conditioning system from other flats	1
4-088	H		32	mezi vnější fasádní vrstvou a zdí vznikla mezera, která při větru vydává rušivé zvuky Between the outer facade layer and the wall there is a gap, which at windy times makes disturbing noises	1
4-089	H		19	uvolené venkovní žaluzie (ve spodní části) Loose outer sun-blinds (in the bottom part)	1
4-090	H		11	netesnost oken Untightness of windows	1
4-091	J		23	Ložnice- popraskaný sadrokarton, pravděpodobně jde o špatně zazděný průchod s vedlejší bytovou jednotkou Bedroom - cracked plasterboard, this is probably a wrongly built-in throughway to the adjacent flat unit	1
4-093	J		14	Nedostatečné odhlučnení mezi jednotkami Insufficient sound damping between the flat units	1
4-094	J		14	na balkóně odpadávají dlaždice Tiles on the balcony are falling off	1
4-095	J		24	popraskané omítky Cracked plaster	1
4-097	J		21	Nedoléhající balkonové dveře Untight balcony door	1
4-098	J		21	Plesnivé zdi ve sklepní kóji Mouldy wall in the cellar	1
4-100	J1		2	okna na terase, když je otevřeno na půl je možné otevřít ho z venku Windows on terrace; when they are half-open it is possible to open them from the outside	1
4-101	J1		12	Netesní dveře na balkon v obývacím pokoji (levé). Loose balcony door (left) in the living room	1
4-102	J1		12	Hlučný a vibrující ventilátor u topného tělesa v obývacím pokoji (levý, tedy kratší topné těleso). Noisy and vibrating ventilator on the radiator in the living room (left, shorter radiator)	1
4-103	J1		12	Balkon před obývacím pokojem -- dlaždice jsou nesprávně spadovány, takže se na balkóně vždy drží voda Balcony in front of the living room - the tiles do not have the correct slope so that water remains on the balcony	1

New	Building	Ordinal	Location	Description	Status
Cod	?	?			Rej.
4-104	J1		12	Loznice (prava pri pohledu z choby) – nefunguje ventilator u topeneho telesa Bedroom (right one, as seen from the corridor) - the ventilator on the radiator is not working	1
4-105	J1		7	zábradlí a kovové prvky na balkonech se loupe barva a tmel Railings and metal parts of the balconies - the paint and the cement are flaking	1
4-106	K		15	chybí zářáčky u venkovních žaluzií The anchor for the outside sun-blinds is missing	1
4-107	K		1	chladnější místnosti-pravdepodobně díky chybné izolaci obvodových zdí, chybně osazeným oknům či poddimenzovanému topení Cooler rooms - probably due to incorrect insulation of the peripheral walls, badly mounted windows or insufficient heating	1
4-108	K		1	parapety u okna nemají spád Window-sills do not slope	1
4-109	K		15 1	praskající převodky v oknech Breaking gears in the windows	1
4-110	K		1	jedno okno v OP nefunguje jako ventilacka (pouze otvíravé) i když dle projektu by mělo být i sklopné One of the windows in the living room is not working as a fan window (it is only turn window) however according to the project documentation it should be tilt-and-turn window	1
4-111	K		15	hluk mezi byty – opraveno, ale nekompenzovaná zmenšení plochy bytu o více než 1,5m2 Noise between flats – has been dealt with, however the decrease of the area of the flat by more than 1.5 m2 remains unresolved	1
4-112	K		1	poměrně značný hluk, který do bytu proniká konstrukcí mezi byty nad sebou – vše se konstrukcí silně přenáší Somewhat excessive noise, which penetrates to the flat vertically through the structure between flats – everything is strongly transmitting through the structure	1
4-113	K		15	sklo na balkone – nemá normové hodnoty Glass on the balcony – does not meet norm values	1
4-114	K		1	vstupní požární bezpečnostní dveře (duté) a dřevěná futra údajně nejsou bezp. Entrance fire-safety door (hollow) and wooden door frame allegedly are not safe	1
4-115	K		20	na terase odpadla cca polovina hnědých plechu, umístěných mezi skleněným zábradlím a betonovým obrubníkem Cca half of the brown metal sheets, placed between the glass railing and the concrete kerb have fallen off	1
4-116			51338	Na venkovní terase bytu došlo k uvolnění dřevěných prken z tropického dřeva v rozsahu cca 2,5 m2 Wooden boards made of tropical woods with a surface area of cca 2.5 m2 have become unattached on the outside terrace of the flat	1
4-117			51338	Balkonové dveře není možno otevírat, ale pouze vyklápet It is not possible to open the balcony door but only to tilt it	1
4-118			object	zatékání do zvonkových tabel Leakage into the bell-boards	1
4-121			object	zářáčky u požárních dveří - nemeli by být Stoppers located at the fire-door - they should not be there	1
4-122			storage room No. 135	stavebně nedokončený - chybí světla a podlaha Uncompleted - lights and flooring are missing	1
4-123			storage room No. 141	stavebně nedokončený Uncompleted	1
4-125				Poor execution of sheet metal planting of roofs of buildings A,B,C,D,E	1
4-126				Poor executed metal plating on the roofs of G,H,I,J,I,K	1

Summary/Soucet

164